WOD-KAN	**SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY ZA MIESIĄC MARZEC ROK 2015**	Numer:	Strona:1/2
	LABORATORIUM WODY	Obowiązuje od:	

LABORATORIUM WODY – WYNIKI BADAŃ																		
	Oznaczany wskaźnik																	
Miejsce poboru: Stacja Uzdatniania Wody (ujęcie Myszaki) - wyjście	Mętność	Barwa	Zapach	Odczyn	Twardość	Utlenialność	Chlorki	Żelazo	Jon amonowy	Azotyny	Azotany	Przewodność elektryczna	Mangan	Chlor wolny	Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody na agarze odżywczym w temp. 22 ±2^0 C po 72 h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody na agarze odżywczym w temp. 36 ±2^0 C po 48 h	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody	Liczba Enterokoków (paciorkowców kałowych) w 100 ml wody
Metoda badawcza	PN-EN ISO 7027:2003	PN-EN ISO 7887:2012	PB-LW-CH.01.00 Wyd. 3 z dn. 07.01.2014 r.	PN-EN ISO 10523:2012	PN-ISO 6059:1999	PN-EN ISO 8467:2001	PN-ISO 9297:1994	PN-ISO 6332:2001	PN-C-04576-4:1994	PN-EN 26777:1999	PN-82/C-04576.08	PN-EN 27888:1999	PN-92/C-04590.03	PN-EN ISO 7393-2:2011	PN-EN ISO 6222:2004	PN-EN ISO 6222:2004	PN–EN ISO 9308-1:2004	PN–EN ISO 9308-1:2004	PN-EN ISO 7899-2:2004
Jednostka	NTU	mg Pt/l		pH	mg/l $CaCO_3$	mg/l O_2	mg/l	µg/l Fe	mg/l NH_4^+	mg/l NO_2^-	mg/l NO_3^-	µS/ cm^{-1}	µg/l Mn	mg/l Cl_2	j.t.k.	j.t.k.	j.t.k	j.t.k	j.t.k.
Wartość normatywna	**1**	**•**	**•**	**6,5-9,5**	**60-500**	**5,0**	**250**	**200**	**0,50**	**0,50**	**50**	**2500**	**50**	**0,3**	**Bez nieprawidłowych zmian**	**100****	**0**	**0**	**0**
02.03.2015	0,23	5	A	7,3 (15,1°C)	251	0,64	5,67	28	0,063	<0,03	1,00	504	20	0,241	2	-	0	0	0
03.03.2015	0,34	5	A	7,3 (14,6°C)	254	1,02	4,61	28	0,070	<0,03	0,88	498	25	0,008	5	-	0	0	0
04.03.2015	0,45	5	A	7,3 (13,6°C)	260	1,08	4,61	38	0,068	<0,03	0,99	520	23	0,018	-	-	-	-	-
05.03.2015	0,27	10	A	7,2 (14,8°C)	276	1,06	4,75	27	0,083	<0,03	0,85	565	23	0,000	-	-	-	-	-
06.03.2015	0,43	10	A	7,2 (14,7°C)	258	1,05	5,11	38	0,077	<0,03	0,93	510	25	0,009	-	-	-	-	-

09.03.2015	0,34	5	A	7,2 (14,0°C)	260	1,01	5,39	27	0,072	<0,03	0,92	515	27	0,028	3	-	0	0	0
10.03.2015	0,35	5	A	7,2 (13,4°C)	260	0,96	4,75	28	0,066	<0,03	0,95	520	27	0,013	8	-	0	0	0
11.03.2015	0,25	5	A	7,2 (13,6°C)	266	1,05	5,96	18	<0,040	<0,03	1,17	518	26	0,041	-	-	-	-	-
12.03.2015	0,32	10	A	7,2 (13,5°C)	280	1,19	5,11	32	0,081	<0,03	1,09	554	26	0,009	-	-	-	-	-
13.03.2015	0,33	5	A	7,2 (14,3°C)	280	1,05	4,54	36	0,095	<0,03	1,15	555	30	0,009	-	-	-	-	-
16.03.2015	0,26	5	A	7,2 (14,2°C)	260	0,86	5,60	23	0,090	<0,03	1,11	523	29	0,015	1	-	0	0	0
17.03.2015	0,31	5	A	7,3 (12,6°C)	248	1,00	4,96	34	0,057	<0,03	0,99	499	25	0,016	3	-	0	0	0
18.03.2015	0,27	5	A	7,3 (14,9°C)	248	0,85	4,82	36	0,079	<0,03	1,32	508	25	0,017	-	-	-	-	-
19.03.2015	0,44	10	A	7,2 (13,4°C)	284	1,10	5,11	63	0,088	<0,010	1,17	547	35	0,023	-	-	-	-	-
20.03.2015	0,34	5	A	7,2 (14,5°C)	280	1,20	5,11	33	0,084	<0,010	1,27	580	27	0,028	-	-	-	-	-
23.03.2015	0,22	5	A	7,2 (13,9°C)	270	1,34	4,11	28	0,083	<0,010	1,57	542	24	0,015	9	-	0	0	0
24.03.2015	0,22	10	A	7,2 (13,9°C)	268	1,21	4,18	22	0,066	<0,010	1,08	528	26	0,010	7	-	0	0	0
25.03.2015	0,30	5	A	7,2 (14,5°C)	256	0,99	4,40	27	0,060	<0,010	1,01	507	23	0,017	-	-	-	-	-
26.03.2015	0,27	5	A	7,2 (13,6°C)	260	1,00	4,75	20	0,074	<0,010	0,89	507	20	0,011	-	-	-	-	-
27.03.2015	0,28	5	A	7,2 (13,6°C)	270	1,00	6,03	25	0,066	<0,010	0,80	522	24	0,009	-	-	-	-	-
30.03.2015	0,31	5	A	7,3 (14,0°C)	264	0,56	5,39	47	0,065	<0,010	0,95	527	24	0,022	19	-	0	0	0
31.03.2015	0,32	5	A	7,3 (13,4°C)	264	1,23	5,74	34	0,077	<0,010	0,93	528	28	0,029	11	-	0	0	0

- - Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

A- akceptowalny

** - najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody pobranej z cystern, zbiorników magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego

Autoryzował:

mgr inż. Anna Bednarczyk
mgr inż. Marta Siniarska

Zatwierdził:

inż. Ewa Kaczmarczyk